

No

JC183009



171520114799



(2017)(鲁)质监验字 008号

# 检 验 报 告

德质检(JC)字(2018)第009号

样品名称：

钢质洁净门

型号规格：

2000×800

送 检 单 位：  
受

山东厚朴科技有限公司

检验类别：

委托检验

德州市产品检验检测研究院产品质量监督检验所



# 检 验 报 告

No : JC183009

共 4 页第 1 页

样品名称	钢质洁净门	检验类别	委托检验
委托单位	山东厚朴科技有限公司	型号规格	2000 × 800
委托单位地址	天衢工业园德兴北路 282 号	质量等级	合格品
抽样地点	/	送样人员	王婷婷
抽样基数	/	送样日期	2018-03-09
样品数量	1 樘	生产日期	2018-02
样品特性和状态	完好	样品编号	JC183009
检验环境	符合标准要求	检验日期	2018-03-12
检验依据	GB/T20909-2007		
检验要求	外观质量、框扇组装质量、配合质量、五金配件安装、玻璃装配、防腐处理、启闭力共 7 项		
检验结论	该样品按 GB/T20909-2007 检验, 所检项目合格。		
备 注	1、仅对来样负责; 2、委托方提供生产单位: 山东厚朴科技有限公司。		



批准:

日期:

冉书欣  
2018-03-13

审核:

日期:

范磊  
2018-03-13

主检:

日期:

王婷婷  
2018-03-13

# 检 验 报 告 (续页)

№ : JC183009

共 4 页第 2 页

序号	项目名称	单位	标准要求	检验结果	单项判定	
1	外观质量	/			合格	
1.1	涂层附着力	/	不低于 2 级	1 级	合格	
1.2	色差	/	表面不应有明显的色差	符合	合格	
1.3	涂层	/	牢固、耐用。耐冲击试验落锤高度不应低于 50cm, 冲击后漆膜应无裂纹、皱纹及剥落等现象。	符合	合格	
1.4	擦划伤	/	装饰表面不应有明显擦伤、划伤等质量缺陷。	符合	合格	
			擦伤、划伤深度	< 涂层厚度	符合	合格
			擦伤总面积	≤ 500mm <sup>2</sup> / 樘	符合	合格
			每处擦伤面积	≤ 100mm <sup>2</sup> / 樘	符合	合格
			划伤总长度	≤ 100mm/ 樘	符合	合格
1.5	表面质量	/	表面应清洁、光滑、平整, 不得有毛刺、焊渣、锤迹、波纹等质量缺陷。	符合	合格	
1.6	密封胶条	/	密封胶条应接头严密、表面平整、无咬边现象。密封胶胶线应平直、均匀。	符合	合格	

德研究



# 检 验 报 告 (续页)

No: JC183009

共 4 页第 3 页

序号	项目名称	单位	标准要求		检验结果	单项判定	
2	框扇组装质量	/				合格	
2.1	框扇宽度和高度尺寸、框及门扇两对边尺寸之差	mm	宽度	± 2.0	+ 1.0	合格	
			高度	± 2.0	+ 2.0	合格	
			框两对边尺寸之差	≤ 2.0	1.0	合格	
			门扇两对边尺寸之差	≤ 2.0	0.5	合格	
2.2	框及门扇两对角线尺寸之差	mm	框两对角线尺寸之差	≤ 3.0	1.0	合格	
			门扇两对角线尺寸之差	≤ 3.0	0.5	合格	
2.3	门扇宽、高方向弯曲度	mm	≤ 2.0/1000		1.0 1.0	合格	
2.4	门扇扭曲度	mm	< 4.0		0	合格	
2.5	同一平面高低差	mm	≤ 0.4		0.4	合格	
2.6	装配间隙	mm	≤ 0.4		0.2	合格	
2.7	框、扇组装其余项目	/	以点焊或满焊方式组装的框、扇应牢固，不应有假焊、虚焊等质量缺陷		符合	合格	
		/	框扇的螺接、铆接组装缝隙及焊接组装的非焊接缝隙应严密。		符合	合格	
3	框扇配合	/				合格	
3.1	无密闭结构框扇搭接量	mm	门	≥ 6	10	合格	
			扇	≥ 4	8	合格	
3.2	无密闭结构框扇贴合同隙	mm	合页面	门	≤ 2	1	合格
				扇	≤ 1.5	0.5	合格
			其他面	门	≤ 3	2	合格
				扇	≤ 1.0	1.0	合格



# 检 验 报 告 (续页)

1	外观	外观检查	外观检查	符合	合格
2	结构	结构检查	结构检查	符合	合格
3	性能	性能检查	性能检查	符合	合格
4	安全	安全性能检查	安全性能检查	符合	合格
5	环保	环保性能检查	环保性能检查	符合	合格
6	能效	能效检查	能效检查	符合	合格
7	噪声	噪声检查	噪声检查	符合	合格
8	电磁兼容	电磁兼容检查	电磁兼容检查	符合	合格
9	材料	材料检查	材料检查	符合	合格
10	包装	包装检查	包装检查	符合	合格
11	标识	标识检查	标识检查	符合	合格
12	说明书	说明书检查	说明书检查	符合	合格
13	附件	附件检查	附件检查	符合	合格
14	其他	其他检查	其他检查	符合	合格
15	合计	合计	合计	符合	合格