江苏长江水务股份有限公司管网末梢水质报告

（ 2023 年 06月 ）

编号	项　目	新东方学校（公安干校）	汽车城（加油站）	开发西路（联环医药）	火车站（西三环增压站）	汽车东站（加油站）	菱塘营业厅	饮 用 水
		检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果	国家标准限值
1	色度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	15度
2	浑浊度	0.32	0.28	0.13	0.14	0.61	0.24	1NTU
3	臭和味	无	无	无	无	无	无	无异臭、异味
4	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无
5	pH	7.9	7.7	7.6	7.6	7.8	7.5	不小于6.5且不大于8.5
6	总硬度(以CaCO3计)	166	160	142	142	134	174	450mg/L
7	铁	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.3mg/L
8	锰	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.1mg/L
9	铜	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0mg/L
10	锌	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0mg/L
11	铝	0.036	0.054	0.047	0.06	0.077	0.045	0.2mg/L
12	挥发酚类(以苯酚计)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002mg/L
13	阴离子合成洗涤剂	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.3mg/L
14	溶解性总固体	264	252	202	206	193	316	1000mg/L
15	氰化物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.05mg/L
16	硫酸盐	43	41.6	36.8	36.8	33.3	50.4	250mg/L
17	氯化物	47.9	43.3	27.5	28.8	26.2	70.3	250mg/L
18	氟化物	0.31	0.29	0.21	0.21	0.21	0.51	1.0mg/L
19	硝酸盐（以N计）	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2	10mg/L
20	砷	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.01mg/L
21	硒	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	0.01mg/L
22	汞	<0.00010	<0.00010	<0.00010	<0.00010	<0.00010	<0.00010	0.001mg/L
23	镉	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.005mg/L
24	铬（六价）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.05mg/L
25	铅	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.01mg/L
26	游离氯	0.14	0.12	0.36	0.19	0.12	0.31	与水接触30分钟后，余量
27	氨（以N计）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.5mg/L
28	亚硝酸盐（以N计）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	1mg/L

29	高锰酸盐指数(以02计	1.0	1.2	1.0	1.2	1.2	1.4	3mg/L
30	总α放射性	0.04	0.04	0.03	<0.01	<0.01	0.02	0.5Bq/L（指导值）
31	总β放射性	0.13	0.13	0.1	0.12	0.14	0.21	1Bq/L（指导值）
32	硫化物	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02mg/L
33	三氯甲烷	0.003	0.002	0.0047	0.0059	0.0125	<0.0020	0.06mg/L
34	四氯化碳	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002mg/L
35	三溴甲烷	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	<0.0050	0.1mg/L
36	二氯一溴甲烷	0.0023	0.0049	0.0046	0.0056	0.0073	0.0066	0.06mg/L
37	一氯二溴甲烷	<0.0020	0.0064	0.0039	0.0045	0.0044	0.0127	0.1mg/L
38	三卤甲烷（总和）	0.09	0.18	0.19	0.24	0.37	0.24	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
39	总大肠菌群	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不应检出 CFU/100mL
40	菌落总数	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	100 CFU/mL
41	大肠埃希氏菌	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不应检出 CFU/100mL
42	臭氧	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	mg/L
43	甲醛	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.9mg/L
44	溴酸盐	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	0.01mg/L
45	氯酸盐	0.045	0.265	0.046	0.035	0.024	0.017	0.7mg/L
46	亚氯酸盐	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.7mg/L